



Rámcová zmluva č.02/2011

na zabezpečenie servisu, opráv, odborných skúšok a prehliadok chlórovacích zariadení

uzatvorená podľa § 6 ods.5 zák.č.263/99 Z.z. vypracovaná podľa § 536 a násl.
zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

I.1. Objednávateľ :

názov: **Mestská časť Košice – Staré Mesto**
sídlo: Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice
zastúpený : **Mgr. Ľubomír Grega – starosta**

zapísaná v obchodnom registri :

IČO : 00690937
DIČ: 2020762975 IČ DPH : SK2020762975
Bankové spojenie: VÚB Košice - Mesto
číslo účtu : 12826 512 / 0200
Tel: 055 / 62 220 26
Fax: 055 / 62 242 87

I.2. Zhotoviteľ:

názov: **Systém inžinierskych služieb spol. s r.o.,**
sídlo: Björnsonova 6, 811 05 Bratislava
zastúpený: **Ing. Vladimír Uváček – konateľ**

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.769/B

IČO : 17 317 169
DIČ : 2020295761 IČ DPH : SK2020295761
Bankové spojenie: ČSOB
číslo účtu: 302 119 453 / 7500
Tel/Fax: 02 52 493 559
e-mail: sis@nexta.sk

II. Druh a rozsah predmetu zmluvy

- II.1. Vykonanie **odborného periodického servisu** zariadení na dávkovanie plynného chlóru fy Wallace & Tiernan v rozsahu uvedenom v prílohe č.1. vrátane vystavenia správy o odbornej skúške a odbornej prehliadke.
- II.2. Zabezpečenie opráv a **dobávky náhradných dielov** zariadení Wallace & Tiernan na základe písomnej požiadavky objednávateľa za podmienok uvedených v tejto zmluve.

- II.3 Zabezpečenie odborných školení pracovníkov obsluhujúcich chlórovacie zariadenia a spracovanie miestneho prevádzkového poriadku.

III. Termíny plnenia a lehota platnosti zmluvy

- III.1 Termíny plnenia sú priebežné počas platnosti tejto zmluvy.
- III.2 a/ Periodický servis, OP a OS sa vykonáva 1 x ročne (IV.Q)
b/ Školenie pracovníkov obsluhujúcich chlórovacie zariadenia 1 x 3 roky alebo podľa potreby.
b/ Nástup na opravu zabezpečí zhotoviteľ do 48 hodín od prevzatia výzvy resp. v termíne dohodnutom s objednávateľom.

IV. Miesto plnenia

- IV.1 Mestská krytá plaváreň Košice – Staré mesto

V. Cena

- V.1 Cena je určená v zmysle § 3 zák.č.18/1996 Z.z. o cenách-dohodou.
- V.2 Cena za ročný periodický servis v rozsahu podľa prílohy č.1 je EUR 320,-

V tejto cene je zahrnutá práca, bežný spotrebný materiál na predpísanú ročnú údržbu (tesnenia, O-krúžky, náplne a p.) ako i prepravné náklady a vystavenie správy o vykonaných odborných skúškach a odbornej prehliadke chlórovacích zariadení.
- V.4 V prípade zistenia závad, ktoré nie sú v predmete plnenia, zhotoviteľ ich odstráni so súhlasom povereného pracovníka objednávateľa. Fakturovať navyše sa bude odsúhlasený spotrebovaný materiál (náhradné diely) a práca v hodinovej zúčtovacej sadzbe 20 EUR/h.
- V.5. V prípade nutnosti opravy zariadení Wallace & Tiernan mimo periodického servisu, zhotoviteľ vykoná opravu na základe objednávky za úhradu:
a/ skutočne spotrebovaný materiál – náhradné diely W&T podľa cenníka
b/ hodinová zúčtovacia sadzba technika-špecialistu 20 EUR/h
c/ úhrada prepravných nákladov 0,50EUR/km
- V.6 Cena za jedno školenie pracovníkov obsluhujúcich chlórovacie zariadenia činí EUR 170,- a zahŕňa teoretickú časť, praktickú časť, test, vyhodnotenie a vystavenie osvedčení.
- V.7 Cena za spracovanie miestneho prevádzkového poriadku chlórového hospodárstva (v dvoch vyhotoveniach) činí EUR 180,-
- V.8 Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
- V.9 Ceny uvedené v tejto zmluve sú platné pre rok 2011.

VI. Spôsob prevzatia

- VI.1 Za objednávateľa prevezme plnenie osoba, zodpovedná za túto činnosť tak, že skontroluje vecný rozsah a kvalitu a podpíše zákazkový – dodací list. Podpísaný

dodací list priloží zhotoviteľ k faktúre.

VII. Možnosť a spôsob úpravy ceny

- VIII.1 Cenu je možné meniť len formou dodatkov k zmluve spravidla v I.Q. kalendárneho roka. Dodatok sa stáva platným po potvrdení oboma zmluvnými stranami.
- VIII.2 V prípade, že nedôjde k dohode o cene do 1 mesiaca od zaslania návrhu dodatku, zhotoviteľ nie je po tejto lehote viazaný zmluvou.

VIII. Fakturácia a platobné podmienky

- VIII.1 Za plnenie zhotoviteľ vystaví faktúru - daňový doklad a doručí ju objednávateľovi.
- VIII.2 Faktúra bude mať tieto náležitosti:
- a/ označenie objednávateľa a zhotoviteľa
 - b/ číslo zmluvy
 - c/ číslo faktúry
 - d/ dátum vystavenia, dátum dodania plnenia a dátum splatnosti
 - e/ označenie peňažného ústavu a čísla účtu na ktorý sa má platiť
 - f/ fakturovaná čiastka bez DPH, DPH a cena celkom s DPH
 - g/ pečiatka a podpis oprávnenej osoby
- VIII.3 Splatnosť je 15 dní od doručenia faktúry.
- VIII.4 Zhotoviteľ má nárok na penále za omeškanie úhrady vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

IX. Záručná lehota

- IX.1 Zhotoviteľ ručí za to, že predmet zmluvy zodpovedá v dobe prevzatia výsledku určenému v zmluve, že zodpovedá technickým predpisom, normám a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania obvyklým spôsobom.
- IX.2 Záručná lehota na vykonané práce a dodaný materiál (s výnimkou komponentov, ktoré podliehajú prirodzenému opotrebeniu a ročne sa vymieňajú) činí 24 mesiacov.
- IX.3 Záruka sa nevťahuje na chyby a poruchy, ktoré vzniknú:
- neodborným zásahom
 - nevhodným prevádzkovaním zariadení
 - nedodržaním údržby zariadení (podľa návodu)
 - bežným stárnutím materiálu ako i prirodzeným opotrebovaním
- IX.4 Vady je povinný objednávateľ reklamovať v písomnej forme zhotoviteľovi. Zhotoviteľ odstráni vady v dohodnutom termíne, oprávnené vady v záručnej lehote bezplatne.

X. Zodpovednosť za škodu

- X.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných postupov. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky opatrenia potrebné na zamedzenie a odvrátenie škôd.

XI. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa


- XI.1 Presný termín nástupu si zmluvné strany odsúhlasia min. 3 dni vopred.
- XI.2 Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi vstup do objektu.
- XI.3 Zhotoviteľ vykoná predmet plnenia podľa II.2 (opravy a dodávku náhradných dielov) na základe dielčích objednávok objednávateľa. V objednávke bude uvedený zodpovedný pracovník, ktorý materiál a práce preberie.

XII. Záverečné ustanovenia

- XII.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
- XII.2 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať výlučne formou písomných dodatkov, vzájomne odsúhlasených a potvrdených oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- XII.3 Zmluvu je možné ukončiť:
a/ Dohodou zmluvných strán
b/ Výpoveďou jednej zmluvnej strany. Výpoveď sa stáva účinnou od nasledujúceho mesiaca od termínu doručenia.
c/ Neakceptovaním návrhu dodatku, ktorým sa rieši vplyv rastu cien na výslednú cenu v dohodnutej lehote 1 mesiac od zaslania.
- XII.3 Ďalšie vzťahy v tejto zmluve neupravené sa primerane riadia ustanoveniami obchodného zákonníka.
- XII.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.1 – Vecná a cenová špecifikácia prác.
- XII.5 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo strán obdrží po jednom vyhotovení.


Dátum: 21.02.2011

za zhotoviteľa :


Ing. Vladimír Uváček
konateľ



za objednávateľa :


Mgr. Ľubomír Grega
starosta



Príloha č.1 Vecná a cenová špecifikácia plnenia

Ročný periodický servis dávkovacej zostavy plynného chlóru typ S10k Wallace & Tiernan v objekte MKP Košice

1. Ročný servis, OP a OS – podrobná vecná a cenová špecifikácia plnenia :

údržba podtlakových regulačných ventilov	50,-	2ks	100,-
- rozobratie, výmena tesnení a filtra			
- údržba ihlového ventilu			
- zloženie, odskúšanie			
údržba / kontrola chlorátora a injektora	20,-	1ks	20,-
- výmena tesnení			
- kontrola/údržba rotametra			
doplnenie tesnení na 1 rok prevádzky	0,50	50ks	25,-
servis a preskúšanie výstražného prístroja GMS	45,-	1ks	45,-
- údržba senzora a kontrola/doplnenie elektrolytu			
- elektronický test meracieho zosilňovača GMS			
- test funkčnosti senzora generátorom chlór. plynu			
odborné skúška a prehliadka :			130,-
- tesnostná skúška na tlakovej časti čpavkovým roztokom			
- tesnostná skúška podtlakového rozvodu chlóru na strane plynu			
- tesnostná skúška podtlakového rozvodu chlóru na strane vody			
- kontrola tesnosti trasy chlórového roztoku pri prevádzkovom tlaku			
- funkčná skúška tlakových manometrov na strane plynu			
- preskúšanie prepínacej a uzatváracej funkcie regulačných podtlakových ventilov			
- funkčná skúška chlorátorov zmenou výkonu			
- kontrola/výmena náplne filtra s aktívnym uhlím			
- kontrola miestnosti chlórového hospodárstva s ohľadom na dodržiavanie bezpečnostných pravidiel stanovených platnými predpismi a normami (technická výbava, ochranné a pracovné pomôcky, bezpečnosť pri práci)			
- vystavenie správy o OP a OS			

.....
cena za úkon (bez DPH)

EUR 320,-

2. Školenie pracovníkov obsluhujúcich chlórovací zariadenia - špecifikácia

STN 755050 – hospodárstvo zdravotného zabezpečenia vody
Prevádzkové pravidlá pre BOZ pri prevádzke, obsluhu a údržbe chlórovacích zariadení
Dávkovacie zariadenia na plynný chlór, ich obsluha a prevádzková údržba.
Identifikácia porúch, príčiny vzniku a ich odstraňovanie
Praktické ukážky
Vedomostný test, vyhodnotenie testu, záver, vystavenie osvedčeni

.....
cena za úkon (bez DPH)

EUR 170,-